Дата	Время	Вода бассейна								Воздух		Подпись ответственного лица	Примечание
		Температура воды	**Уровень pH** 7,2 – 7,6	**Свободный хлор, мг/л** *не менее 0,3-0,5, не менее 0,1-0,3 при озонировании/УФ*	**Связанный хлор, мг/л** не более 2,0	**Озон, мг/л** не более 0,1 мг/л	**Мутность**	**Цветность**	**Запах**	**Температура воздуха**	**Влажность %** не более 65%		
Периодичность замеров		Перед началом работы и каждые 4 часа					1 раз в рабочие часы (вечернее или дневное время)			1 раз в рабочие часы			